

APATOR
POWOGAZ

0010-305-A12

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1. Instrumenta modelis: Ūdens skaitītājs JS 90

2. Ražotājs: **Apator Powogaz S.A.**

Adrese: Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

Pilsēta: Polija

Tālrunis / Faksa numurs: 48 (61) 8 418 101

E-pasts: sekretariat.powogaz@apator.com

3. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu atbild tikai ražotājs.

4. Lāpstīņu riteņa vienas strūklas mehāniskais ūdens skaitītājs JS90
temperatūras klase T90
nominālais diametrs

DN15 ar patstāvīgu plūsmas ātrumu: 1,6 m³/h, 2,5 m³/h un H↑ pozīciju R=80; R=100

DN 20 ar patstāvīgu plūsmas ātrumu: 2,5 m³/h, 4 m³/h un H↑ pozīciju R=80, R= 100

izdots 29-04-2022 derīgs līdz 20-09-2029 saskaņā ar sertifikāta numuru SK09 MI001-SMU 009 7.
redakcija

5. Iepriekš aprakstītais šīs deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām.

Pamatprasības: Attīstības ministra 2016. gada 2. jūnija regula par prasībām mērīšanas līdzekļiem ar ko Polijas tiesību aktos ievieš Direktīvu 2014/32/ES.

6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām tiek deklarēta atbilstība:

Norma: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006,

OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN ISO4064-1:2017, EN ISO4064-2:2017, EN ISO4064- 3:2014, EN ISO4064-5:2017.

Standarti: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2.-2011, OIML R 49-1:2006, OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN ISO 40641:2017, EN ISO 4064-2:2017, EN ISO 4064-3:2014, EN ISO 4064-5:2017.

7. Kvalitātes sistēma ūdens skaitītāju ražošanai, galīgajai/produkta pārbaudei un testēšanai (II pielikuma D modulis) bija apstiprinājusi pilnvarotā iestāde 1781 SMU saskaņā ar Direktīvu 2014/32/EU (dokumenta numurs SK 20-QD-SMU003 “derīgs līdz 27-10-2023).

8. Papildus informācija:


Apator Powogaz S.A

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
CEO, President & Managing Director

 **APATOR**
POWOGAZ S.A.
Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM


Kamil Burda

 **APATOR**
POWOGAZ S.A.
Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU OS. ZSZ


Katarzyna Janowicz

Apator Powogaz S.A
Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki
tel.: 48 (61) 841 81 01
NIP 781-00-20-601,
REGON P-630509799
www.apator.com

Poznań 29.04.2022

Izdevums:12

QM-001.03.05



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Wodomierz JS 90

Instrument model: Water meter JS 90

2. Producent wyrobów/ Manufacturer:

Apator Powogaz S.A.

Adres/Address:

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

Kraj/ Country:

Polska

Telefon/ Phone/

48 (61) 8 418 101

Adres e-mail/ e-mail:

sekretariat.powogaz@apator.com.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Mechaniczny wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS90

Vane-wheel single-jet mechanical water meter JS90

klasa temperaturowa :T90

temperature class : T90

DN15 o ciągłym strumieniu objętości: 1,6 m³/h, 2,5 m³/h ;pozycja H₁;R=80, R=100

DN15 with permanent flow rates: 1,6 m³/h, 2,5 m³/h;H₁ position R=80, R=100

DN 20 o ciągłym strumieniu objętości: 2,5 m³/h, 4 m³/h; pozycja H₁;R=80 , R=100

DN 20 with permanent flow rates: 2,5 m³/h, 4 m³/h;H₁ position R=80, R=100

Zgodny z certyfikatem nr SK 09-MI001-SMU009 Wersja 7

wydany 29-04-2022 ważny do 20-09-2029.

According to certificate number SK 09-MI001-SMU009 Version 7

issued 29-04-2022 valid until 20-09-2029

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.

Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006,

OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN ISO4064-1:2017, EN

ISO4064-2:2017, EN ISO4064-3:2014, EN ISO4064-5:2017.

Standards: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006, OIML R

49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN ISO4064-1:2017, EN ISO4064-2:2017, EN

ISO4064-3:2014, EN ISO4064-5:2017.

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania wodomierzy (zał. II moduł D) zostały

zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE

(Nr certyfikatu SK 20-QD-SMU003 * ważny do 27-10-2023).

The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex II module D) was

approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU

*(Document number SK 20-QD-SMU003 * valid until 27-10-2023)*

*gdzie *) rewizja ważna w dniu wystawienia niniejszej deklaracji zgodności*

*where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity*

8. Informacje dodatkowe:

Additional information:

Apator Powogaz S.A

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
CEO, President & Managing Director

Apator Powogaz S.A

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

tel.: 48 (61) 841 81 01

NIP 781-00-20-601,

REGON P-630509799

www.apator.com

Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM

Kamil Burda

Poznań, dnia: 29.04.2022

Wydanie/edition: 12

QM-001.03.05

Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZSZ

Katarzyna Janowicz